



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Донецкой Народной Республике
ДНР, г. Донецк, ул. Щорса, 60, 283050, тел. +7 (856) 340-62-28 Факс +7 (856) 340-62-38,
e-mail: gudnr@80.mchs.gov.ru

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Калининского района
г. Донецка отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Донецка
управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Донецкой Народной Республике
ДНР, г. Донецк, пр. Дзержинского, 70, тел. +7 (856) 295-91-07
e-mail: gpn_don_kal@80.mchs.gov.ru

ЛИСТ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ БЕСЕДЫ № 22

дата и время начала проведения профилактического визита:

« 07 » августа 2023 г. 15 ч. 30 мин.

дата и время окончания проведения профилактического визита:

« 07 » августа 2023 г. 16 ч. 30 мин.

место проведения профилактического визита: ДНР, г. Донецк, Калининский район, ул. Мерецкого, 8

наименование контролируемого лица, в отношении которого проведен профилактический визит: МБДОУ «Ясли-сад № 335 города Донецка»

учетный номер профилактического визита в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий): —

основанием проведения профилактического визита является:

ст. 52 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», п. 47 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре»

профилактический визит проведен в рамках: Федерального государственного пожарного надзора

профилактический визит проведен: начальником отделения НД и ПР Калининского района г. Донецка ОНД и ПР городского округа Донецк УНД и ПР Главного управления МЧС России по Донецкой Народной Республике майором внутренней службы Тильным Алексеем Викторовичем, дознавателем отделения НД и ПР Калининского района г. Донецка ОНД и ПР городского округа Донецк УНД и ПР Главного управления МЧС России по Донецкой Народной Республике капитаном внутренней службы Писанным Александром Валерьевичем, инспектором отделения НД и ПР Калининского района г.

Донецка ОНД и ПР городского округа Донецк УНД и ПР Главного управления МЧС России по Донецкой Народной Республике лейтенантом внутренней службы Поповым Денисом Вадимовичем, инспектором отделения НД Калининского района г. Донецка ОНД и ПР городского округа Донецк УНД и Главного управления МЧС России по Донецкой Народной Республике лейтенантом внутренней службы Макаренко Сергеем Алексеевичем

(должность, Ф.И.О, звание должностного лица органа государственного пожарного надзора)

В ходе профилактического визита контролируемому лицу доведена следующая информация:

Руководитель МБДОУ «Ясли-сад № 335 города Донецка», а также лица, ответственные за пожарную безопасность обязаны соблюдать:

1) Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

2) Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

3) Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 N 69-ФЗ;

4) Нормативные правовые акты Российской Федерации, устанавливающие обязательные для исполнения требования пожарной безопасности, национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности, применение которых на добровольной основе обеспечивает соблюдение требований Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (согласно техническому регулированию в области пожарной безопасности, установленному ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

5) Постановление Правительства РФ от 1 сентября 2021 г. N 1464 "Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре";

6) Приказ МЧС России от 18.11.2021 № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности.

(излагаются сведения об информации, доведенной до контролируемого лица:
о требованиях, предъявляемых к объекту надзора, соответствию объекта надзора критериям риска, об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска, а также о видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий)

Объекты МБДОУ «Ясли-сад № 335 города Донецка» отнесены к следующим категориям риска, с соответствующей периодичностью проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий:

здание и помещения ясли-сада – высокий риск (1 раз в 2 года);

Рекомендуемыми способами снижения категорий риска являются:

1) своевременное исполнение действующих предписаний органов федерального государственного пожарного надзора, в части нарушений требований пожарной безопасности;

2) Привлечение к охране организации, специально учрежденной для оказания охранных услуг, зарегистрированной в установленном законом порядке и имеющей лицензию на осуществление частной охранной деятельности;

2) отсутствие случаев зарегистрированных пожаров за последние 5 лет;

3) отсутствие вступившего в силу постановления суда о назначении наказания в виде административного приостановления деятельности юридического лица за нарушение требований пожарной безопасности, либо решения суда о приостановлении деятельности в соответствии с частью 2 статьи 1065 Гражданского кодекса Российской Федерации в течение последних 3 лет;

4) наличие в отношении объекта положительного заключения независимой оценки пожарного риска;

5) отсутствие на объектах учреждений, осуществляющих экономическую деятельность, не соответствующую функциональному назначению объекта;

6) наличие на объекте круглосуточного мониторинга работоспособности автоматических систем противопожарной защиты дежурным персоналом;

7) своевременное представление подконтрольным лицом в срок, установленный в предостережении о недопустимости нарушения обязательных требований, уведомления о принятии мер на объекте по обеспечению соблюдения обязательных требований законодательства в области пожарной безопасности.

При проведении профилактического визита выявлены следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены
1	Здания и помещения не оборудованы системами пожарной сигнализации в соответствии с действующими строительными нормами	Постановление Правительства Российской Федерации от 01.09.2021 №1464 (далее – Постановление от 01.09.2021 № 1464) прил. № 1 п. 11 СП 486.1311500.2020 табл. 1 п. 11
3	На объекте не установлена система оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей типа СО – 1	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утверждённые Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (далее – ППР в РФ) п. 60
4	Допущено применение на путях эвакуации для облицовки стен материалов с более высокими показателями пожарной опасности, чем предусмотрено строительными нормами	ППР в РФ п. 25 СП 252.1325800.2016 п. 7.2.19
5	На пожарных щитах (стендах) не	ППР в РФ п. 410, Приложение № 7

	размещены те первичные средства пожаротушения, которые могут применяться в данном помещении, сооружении, установке	
7	Огнетушители не установлены путём навешивания на вертикальные конструкции на высоте не более 1,5 м от уровня пола до нижнего торца огнетушителя и на расстоянии от двери, достаточном для их полного открывания или в пожарные шкафы рядом с пожарными кранами, в специальные тумбы или на пожарные щиты (стенды)	ППР в РФ п. 409
9	Должностные лица, деятельность которых связана с обеспечением пожарной безопасности, не прошли обучение по вопросам пожарной безопасности	ППР в РФ п. 3
10	Руководитель объекта защиты не обеспечивает содержание наружных пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре	ППР в РФ п. 17, пп. «а»
11	Не выполнена огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли с составлением акта	ППР в РФ п. 60
12	На пути эвакуации допускается порог более 0.05 м	ППР в РФ п.п. «а» п. 27 СП 1 13130 2020 п. 4.3.5
13	Допускается устройство хранения под лестничными маршами вещи, мебель, оборудование и другие горючих материалы	ППР в РФ п. 16, пп. «к»
14	Отсутствует (не ведётся) журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	ППР в РФ п. 17.1
15	Руководителем не определен порядок и сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности, с учетом требований нормативных правовых актов Российской Федерации.	ППР в РФ п. 3
16	Отсутствуют программы противопожарного инструктажа для обучения лиц мерам пожарной безопасности.	ППР в РФ п. 3
17	Не указана информация о хранении ключей от чердачного помещения	ППР в РФ п. 18
18	Дежурный обслуживающий персонал не обеспечен средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты	ППР в РФ п. 6

	органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного	
19	Допущено снятие двери	ППР в РФ п. 16, пп. «д»
20	Не оборудован выход на чердак из лестничной клетки противопожарным люком 2-го типа размерами не менее 0,6 м x 0,8 м	СП 1.13130.2020 п. 4.2.9
21	Не обеспечены лестничные клетки, коридоры, проходы и другие пути эвакуации эвакуационным освещением	ППР в РФ п. 23 СП 439.1325800.2018 п. 5.2, п. 10.1-10.8 табл. 9.1

Подпись лица(лиц), проводившего(их)
профилактический визит:

Инспектор ОНД и ПР Калининского района
Смоленской области И.О. Доронин И.И.С.
России по ДНР Попов А.В. лейтенант
внутренней службы

(должность, фамилия, инициалы, звание
должностного лица органа
государственного пожарного надзора)




(подпись)

«07» августа 2023 г.

Против проведения профилактического
визита не возражал (а), экземпляр листа
профилактической беседы получил(а):

Заведующий ИТЭОУ
«Ядми-сад № 3357. Домовка»
Кушанова И.В.

(должность, фамилия, инициалы
контролируемого лица (представителя))



(подпись)

«07» 08 2023 г.